



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности г. Иркутска.
664081, г. Иркутск, ул. Красноярская 74 А, т. 70-21-26

Предписание № 754/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (ГБОУ СПО ИО «Иркут-
ский гидрометеорологический техникум»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Директор Быстрова Лилия Борисовна

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 754 от «13» Июня 2013 года, которое вынес Заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшин А.Л., была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (ГБОУ СПО ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»), по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Леси Украинки, 22,

Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Меркулов Александр Павлович.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: И.о. директора Долбиллина Н.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В местах прохождения инженерных коммуникаций (проводов, кабелей) имеются отверстия не обеспечивающий предел огнестойкости и	п. 22 Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном	01.11.2013 г.	

	дымогазопроницаемость (Общее)	режиме»		
--	----------------------------------	---------	--	--

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Меркулов А.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июля 2013 г.


М.П.

Предписание для исполнения получил:
И.о. директора Ярошевич Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2013 г

✓ 
(подпись)