

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области  
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Иркутской области  
Отдел надзорной деятельности г. Иркутска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

органа государственного пожарного надзора

о проведении плановой выездной проверки  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 13 " июня 2013 г. № 754

1. Провести проверку в отношении: Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Иркутский гидрометеорологический техникум федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (далее – ГОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Наименование и адрес объекта защиты: здания, сооружения и территория, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Леси Украинки, 22 (далее – Объект защиты)

(указываются наименование и место нахождения объекта защиты)

3. Наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты: ГОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум»

(наименование правообладателя (-ей))

4. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки: заместителя главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшина Александра Леонтьевича, государственных инспекторов г. Иркутска по пожарному надзору Меркулова Александра Павловича, Хамаза Василия Михайловича

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: старшего инженера сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Ковалько Александра Станиславовича, инженера сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Лукьянчук Зою Андреевну, старшего мастера сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Рощупкину Лилию Владимировну, эксперта сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Кузнецова Константина Леонидовича, эксперта сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Беляева Алексея Валерьевича, начальника сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Иркутской области" Корякина Алексея Александровича (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории от 23.11.2010 года № ТРПБ.RU.ИН38, выданный МЧС России)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Установить, что:

6.1 Настоящая проверка проводится с целью: обеспечения пожарной безопасности на Объекте защиты, на основании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2013 год, согласованного прокуратурой по Иркутской области, размещенного на официальном сайте прокуратуры по Иркутской области

6.2 Задачами настоящей проверки являются: осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения обязательных требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам этой проверки

6.3 Предметом настоящей проверки является: соблюдение на Объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) ГОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум» в процессе осуществления своей деятельности, требований пожарной безопасности.

- проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара.

6.4. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «01» июля 2013 г.

Проверку окончить не позднее «26» июля 2013 г.

7. Правовые основания проведения проверки: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по надзору, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверить соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:

8.1. выполнение условий соответствия Объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

8.2. выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

8.3. наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции;

8.4. готовность персонала ГОУ СПО «Иркутский гидрометеорологический техникум» к действиям в случае возникновения пожара;

8.5. правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания Объекта защиты;

8.6. создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами;

8.7. наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего на Объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

8.8. наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов;

8.9. наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними.

9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии): Приказ МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

10. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Устав (положение) предприятия;
- Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- Документ, подтверждающий право пользоваться распоряжаться Объектом защиты;
- Перечень структурных подразделений, представительств юридического лица с указанием адресов;
- Перечень арендаторов с указанием арендуемых зданий, помещений на территории Объекта защиты;
- Общая характеристика Объекта защиты, перечень (наименование) зданий, сооружений Объекта защиты;
- Технические паспорта БТИ на строения Объекта защиты;
- Заключение о независимой оценке пожарного риска на Объект защиты, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией;
- Декларация пожарной безопасности на Объект защиты, в т.ч. расчет по оценке пожарного риска на Объект защиты;
- Приказ (распоряжение) о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние Объекта защиты, их должностные инструкции;
- Приказ об организации и проведении обучения по программе пожарно-технического минимума;
- Приказы об установлении противопожарного режима на территории Объекта защиты;
- Приказ о создании добровольной пожарной дружины;
- Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
- Сертификаты соответствия (декларация соответствия) пожарной безопасности на продукцию (материалы, изделия) подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности;
- Договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, а также документы исполнения данных договоров (акты, протоколы, технические отчеты и т.п.);
- Акт практической отработки планов эвакуации при пожаре;
- Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли;
- Графики очистки воздухопроводов систем вентиляции;
- Акты испытания весенней (осенней) проверки наружной водопроводной сети на водоотдачу;
- Акты испытания внутреннего противопожарного водопровода;
- Акты проверок молниезащиты и защиты от статического электричества;
- Акты испытания ограждений на кровле и наружных пожарных лестниц;
- Лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на Объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- Иные документы, подтверждающие соблюдение на Объекте защиты требований пожарной безопасности.

Копии документов, указанных в п. 10 настоящего Распоряжения, заверенные надлежащим образом, представить в отдел надзорной деятельности г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Кайская, 38 «А» в срок до 10 дней с момента ознакомления с данным распоряжением.

Заместитель главного государственного инспектора г. Иркутска по пожарному надзору Яшин А.Л.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Могильников Алексей Анатольевич, тел. 76-20-77, 38-02-90 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

